

dot. postępowania:

**Dostawa i montaż nowego, sztucznego, mobilnego lodowiska
o wymiarach 23 m x 35 m**

W dniu 07.09.2020r. na skrzynkę e-mail Zamawiającego wpłynęło zapytanie do prowadzonego postępowania o następującej treści:

„Czy Zamawiający w celu zapewnienia jak najlepszej jakości lodowiska i przy dostępie jak największej liczby wykonawców:

1. złagodzi warunek udziału poprzez zapis –Wykonawca wykaże, że w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, zrealizował dostawę i montaż co najmniej 2 lodowisk demontowalnych?
2. Dopuszcza możliwość wykonania lodowiska w innej technologii?
3. Czy Zamawiający dopuści bandy w konstrukcji stalowej, galwanizowanej?
4. W opisie przedmiotu Zamówienia nie wskazano explicite, że elementy lodowiska muszą być nowe. Czy Zamawiający dopuści używane lodowisko?
5. Dla wymaganej powierzchni lodowiska bezpieczna wydajność chłodnicza agregatu powinna wynosić ok. 185 kW zamiast oczekiwanej 170 kW, zwłaszcza, że jest to lodowisko odkryte. Proszę o zmianę tego wymogu lub potwierdzenie 170 kW.
6. Czy Wykonawca powinien przewidzieć warstwę izolacji termicznej pod orurowaniem chłodniczym?”

Ad1.

Zamawiający nie wyraża zgody na złagodzenie warunku udziału w postępowaniu i podtrzymuje warunki zgodnie z rozdziałem VI pkt I ust. 3ppkt 1 – SIWZ.

Ad2.

Zamawiający nie dopuszcza innej technologii ze względu na łatwość transportu i przechowywania orurowania chłodniczego mobilnego EPDM z boksami.

Ad3.

Zamawiający nie dopuszcza band w konstrukcji stalowej, galwanizowanej ze względu na większą wagę.

Ad4.

Zamawiający nie dopuszcza używanego lodowiska, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia przetarg jest na „dostawę i montaż nowego, sztucznego, mobilnego lodowiska”

Ad5.

Zamawiający oświadcza, że zgodnie z przedmiotem zamówienia wydajność chłodnicza powinna być ok. 170 kW przy zachowaniu pozostałych wymaganych parametrów.

Ad6.

Po stronie Zamawiającego jest przygotowanie podłoża – (podsypka piaskowa, folia, styrodur, folia).

AGENCJA REWITALIZACJI STARÓWKI ARS Sp. z o.o.

09-400 Płock, Plac Stary Rynek 5 lok. 6A; tel. 24 367-68-40 fax. 24 367-68-51

www.ars.plock.pl; ars@ars.plock.pl; NIP 774-23-88-782 Regon 610993612; KRS 0000044769

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy; kapitał zakładowy 25 463 500,00 zł;

Bank Pekao SA I O/Płock 22124031741111000028914152