



- Oprawy oświetleniowe**
- 1 - Oprawa świetłokłkowa 2x24W T5 PLX IP44
 - 2 - Oprawa 2x24W TCL PLX IP44
 - 3 - Oprawa 2x18W TCL PLX IP44
 - 4 - Oprawa 2x49W T5 PLX IP44
 - 5 - Oprawa szczelna 2x49W T5 PC IP65
 - 6 - Oprawa typu downlight nł 2x26W TC-DIEL IP20
- EW1, EW3 - Oprawa ewakuacyjna nasadenna z piktogramem
3,2W SE AT 2h CNBOP
- EW2 - Oprawa ewakuacyjna dwustronna z piktogramem
zwiększakowa, 3,2W SE AT 2h CNBOP
- E1 - Oprawa awaryjna dedykowana do korytarzy LED 3W
SE AT



LEGENDA:	
	Gminzlo 230V brzożoszczelne mini-IP44
	Gminzlo 230V zwykłe
	Wypus jednofazowy 230V (zapis przewodu 2ln)
	Czynnik ruchu

Marta Siodlak - ARCHITEKT	
09-402 Plock, ul. Obronców Plocka 1920 r nr 19 NIP 774-238-61-16 REGON 140025810 tel/fax 024 364 98 08, tel. kom. 0 602 853 523 martasiodlak@gmail.com	
inwestor	Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o. o. Pl. Stary Rynek 19, 09-400 Plock
projekt	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania kamienicy z funkcji mieszkalnej na funkcję usługową - szalec mjejski
wykonawczy	część parteru, I piętro, II piętro przewidziane do realizacji w Plocku przy ul. Grodzkiej 1 na działkach o numerach ewidencyjnych gruntu: 726/5 Obszr 8 - SKODMIESCIE, jednostka ewidencyjna: Plock
rysunek	Projekt instalacji elektrycznej - I piętro nr rys. 4
projektant	mgr inż. Ireneusz Kuźniak br. elektryczna upr. bud. LUB/0145/POOE/10
sprawdzający	mgr inż. Marcin Karpniak br. elektryczna upr. bud. LUB/0136/PWOE/10
skala	1:100
data	12.2015